

Re: Solicitação de Esclarecimento Ref. Edital PR 39/2021 - Tubos em concreto



De Prefeitura de Candói - Setor de Licitações e Contratos <licitacao@candoi.pr.gov.br>
Para <emanuel@derivadospb.com.br>
Data 2021-04-07 09:14

Bom dia.

Em atendimento aos questionamentos trazidos à respeito dos tubos de concreto, e em consulta à norma e à Secretaria de Obras, assim esclareço:

1. O lote 2 item 10 "Tubo de concreto PS1 DN400 **MF** JR. (Exclusivo para ME/EPP)" deverá se entregue conforme a NBR 8890:2020, ou seja "Tubo de concreto PS1 DN400 **PB** JR. (Exclusivo para ME/EPP)"
2. O lote 2 item 12 "Tubo de concreto **PS1** DN800 MF JR. (Exclusivo para ME/EPP)" deverá se entregue conforme a NBR 8890:2020, ou seja "Tubo de concreto **PA1** DN800 MF JR. (Exclusivo para ME/EPP)"
3. Os demais itens constam especificados adequadamente com as necessidades da Administração e com a norma.

Informo que a data da licitação e os preços serão mantidos inalterados.

Att

Silvestre F. Filho

Pregoeiro / Portaria 382/2021

--

Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Candói/PR
(42) 3638-8017

Em 2021-04-05 14:32, emmanuel@derivadospb.com.br escreveu:

Boa tarde, segue pedido de esclarecimento referente as especificações dos itens da licitação.

Att

Emanuel Aron dos Santos

~~Derivados de Cimento Pato Branco Ltda – EPP~~

Av. Tupi nº 6300 - Bairro São Roque – Pato Branco – Paraná – Cep. 85.507-155

Cx. Postal 20 - E-mail. derivados@derivadospb.com.br – Fone (46) 3223-3577

CNPJ. 79.847.687/0001-55 - INC. 316.00151-35



Derivados de Cimento Pato Branco